



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZADAVATEL:

Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou č.p. 230
542 21 Pec pod Sněžkou
IČ: 00 278 181

V Peci pod Sněžku, dne 9. 6. 2017

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Město Pec pod Sněžkou, zastoupené panem Alanem Tomáškem, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), s názvem „**Zastřešení parkovacích stání v areálu hasičské zbrojnice ve Velké Úpě**“, zadávané dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP, vydání 1.8 s platností od 3. 4. 2017, a v souladu s Vnitřní směrnicí Města Pece pod Sněžkou o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 22. 11. 2016, poskytuje vysvětlení zadávacích podkladů této veřejné zakázky. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel zveřejněním na úřední desce města Pec pod Sněžkou a zasláním osloveným uchazečům.

Zadavatel vysvětluje rozsah zadávací dokumentace na základě dotazu uchazeče:

Dotaz uchazeče č. 1:

Prosím o zaslání PD vč. výkazu výměr na elektroinstalaci. V poptávce jsem to nenašel.

Odpověď zadavatele:

Výkaz výměr obsahuje díl 747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů a současně položku Elektromontážní práce – rozvod, napájení, osvětlení jako jeden komplet. Zadavatel upřesňuje obsah této položky rozpočtu:

Položka 747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů zahrnuje:

1. Úpravu stávajícího jističe na budově stávající zbrojnice viz přiložené foto (posílení, rozšíření)
2. Provedení přípojky v dl. 25 m (plocha je dlážděna pojížděnou zámkovou dlažbou) – položení silového kabelu + stavební práce viz Příloha SOUPIS PRACÍ – 00 Rýha pro kabel NN
3. Nový rozvaděč v objektu zastřešení parkovacích stání
4. Vnitřní rozvody v objektu zastřešení parkovacích stání
5. Nové zásuvky, spínače, nové osvětlení dle normy, napojení sekčních vrat (2 ks), nouzové osvětlení, zařízení pro příjem příkazu k výjezdu jednotky, napojení ovládání vrat a nouzového zařízení do spojové místnosti, napojení na záložní zdroj energie
6. Projektovou dokumentaci

Dále zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci, resp. **Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace** (Projektová dokumentace). Při odeslání příloh Zadávací dokumentace ve formátu .rar došlo k chybnému uložení dokumentů. Projektová dokumentace bude vzhledem k velikosti složky opakovaně rozeslána osloveným uchazečům e-mailem přes www.uschovna.cz.

Zadavatel zároveň tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**, a to **do 19. 6. 2017 do 14:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 6. 2017 ve 14:15 hodin v zasedací místnosti v sídle zadavatele, budova Městského úřadu Pec pod Sněžkou č.p. 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.

Ostatní údaje v zadávací dokumentaci se nemění.

S pozdravem



Alan Tomášek,
starosta města Pec pod Sněžkou

Příloha: Příloha SOUPIS PRACÍ – 00 Rýha pro kabel NN