



ZADAVATEL:

Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou č.p. 230
542 21 Pec pod Sněžkou
IČ: 00 278 181

V Peci pod Sněžkou, dne 14. 6. 2017

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Město Pec pod Sněžkou, zastoupené panem Alanem Tomáškem, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), s názvem „**Zastřešení parkovacích stání v areálu hasičské zbrojnice ve Velké Úpě**“, zadávané dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP, vydání 1.8 s platností od 3. 4. 2017, a v souladu s Vnitřní směrnicí Města Pece pod Sněžkou o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 22. 11. 2016, poskytuje vysvětlení zadávacích podkladů této veřejné zakázky. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel zveřejněním na úřední desce města Pec pod Sněžkou a zasláním osloveným uchazečům.

Zadavatel vysvětluje rozsah zadávací dokumentace na základě dotazů uchazečů:

Dotaz uchazeče č. 2

Prosím o vyjádření, jak mám ocenit elektromontážní práce. Poslané vysvětlení neobsahuje výkazy ani specifikaci kromě přípojky.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje specifikaci elektromontážních prací v rozsahu následujících odpovědí na dotazy uchazeče a předpokládá jejich dostatečnost pro ocenění dané položky.

Dotaz uchazeče č. 3

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 upřesňujete položku č. 60, bohužel pro ocenění je nutné 6 bodů ještě více zpřesnit.

- Úpravu stávajícího jističe – posílení a rozšíření, stávající jistič je...
- Provedení přípojky v dl. 25 m – jaký kabel..., poslán výkaz výměr v PDF, do kterého nelze vpisovat..., je zapotřebí ve formátu (excel)
- Nový rozvaděč – jaké vstrojení...
- Vnitřní rozvody v objektu – kolik m...
- Nové zásuvky, spínače, osvětlení... jaké a kolik
- Projektovou dokumentaci – jaká... pro provádění stavby... není zde potřebná revize a uzemnění ocelové konstrukce...

Odpověď zadavatele:

- Úpravu stávajícího jističe – posílení a rozšíření, stávající jistič je...
 - o **jedná se o přípravu kabelové trasy (vysekání, zaházení, úpravy stávajícího rozvaděče) ve stávajících prostorech**



- Provedení přípojky v dl. 25 m – jaký kabel..., poslán výkaz výměr v PDF, do kterého nelze vpisovat..., je zapotřebí ve formátu (excel)
 - o **přílohou toho vysvětlení zadávací dokumentace je výkaz výměr ve formátu excel**

- Nový rozvaděč – jaké vstrojení...
 - o **jedná se o nový rozvaděč (min. 36 modulů), IP54 a napojení nového rozvaděče ze stávajícího rozvaděče: CYKY-J 5x4**
- Vnitřní rozvody v objektu – kolik m...
Jedná se o následující položky:
 - o **rozvody osvětlení: CYKY-J 3x1,5**
 - o **rozvody zásuvky 1-fázové: CYKY-J 3x2,5**
 - o **rozvody zásuvky 3-fázové: CYKY-J 5x2,5**
 - o **plastové trubky (vč. úchytlů) pro uložení kabelů na ocelové konstrukci**
 - o **slaboproudé rozvody připojení na systém výstrahy a propojení do „velína“ dle požadavků a specifikací JSDH Pec pod Sněžkou, dle požadavků normy**
 - o **délky jednotlivých vedení budou předmětem dokumentace elektro dodavatele**
- Nové zásuvky, spínače, osvětlení... jaké a kolik
Jedná se o následující položky:
 - o **2x spínač řazení 6, IP54**
 - o **2x spínač řazení 1, IP54**
 - o **4x zásuvka 230V, IP54**
 - o **2x zásuvka 400V/16A, IP54**
 - o **10x elektroinstalační krabice, IP54**
 - o **ovládání vrat – vnitřní, vnější – dle specifikace výrobce vrat**
 - o **přesné počty kusů budou předmětem dokumentace elektro dodavatele**
- Projektovou dokumentaci – jaká... pro provádění stavby... není zde potřebná revize a uzemnění ocelové konstrukce...
 - o **Projektová dokumentace: jedná se o prováděcí dokumentaci stavby (elektro části) zpracovanou dodavatelem, včetně zajištění revize elektro po realizaci**
 - o **Uzemnění: Ocelová konstrukce bude vodivě propojena a napojena na zemnicí systém. Propojení a zakončení k zemním vodičům bude provedeno odbornou firmou a musí odpovídat požadavkům ČSN EN 62 305. Tyto práce objedná dodavatel u firmy, která bude na stavbě provádět elektroinstalační práce.**

Přesné konkrétní řešení elektro bude zpracováno v rámci prováděcí dokumentace projektu (dokumentace zpracované dodavatelem stavby). V dokumentaci budou zapracovány požadavky investora, včetně polohy zařízení, osvětlení, ovladačů vrat atd.

V souvislosti s výše uvedeným rozsahem úprav zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to **do 23. 6. 2017 do 09:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **23. 6. 2017 v 09:15 hodin** v zasedací místnosti v sídle zadavatele, budova Městského úřadu Pec pod Sněžkou č.p. 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.

Ostatní údaje v zadávací dokumentaci se nemění.

S pozdravem



.....
Alan Tomášek,
starosta města Pec pod Sněžkou



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha: SOUPIS PRACÍ – 00 Rýha pro kabel NN ve formátu .xls